

ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
Pracoviště Skuteč, Husova 152, PSČ 539 73

autorizované Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako
Autorizované metrologické středisko pro ověřování stanovených měřidel
v oboru elektroměrů a měřících transformátorů s přidělenou úřední značkou **K 15**

OSVĚDČENÍ O PŘEZKOUŠENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

podle § 11a zákona č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Počet stran: 1
Počet příloh: 1

Číslo: **O - 0018/23**

Výše uvedené Autorizované metrologické středisko jako orgán provádějící přezkušování stanovených měřidel v souladu s § 11a a 16 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), provedlo na základě požadavku žadatele přezkoušení stanoveného měřidla ve smyslu § 11a zákona.

Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., žádost č.: 116298

Stanovené měřidlo: elektroměr

Druh: 3F2T statický, přímý

Typ: EL304L2580CI21S...02

Výrobní číslo: 2008035840

Výrobce: Elgas

Měřicí rozsah proudu: 5(80) A

Měřicí rozsah napětí: 3x230/400 V

Identifikace certifikátu přezkoušení / schválení typu: TCM221/05-4297

S ohledem na výsledek přezkoušení výše uvedené stanovené měřidlo **NESPLŇUJE** požadavky stanovené Opatřením obecné povahy číslo 0111-OOP-C022-18.

Upozornění:

Na základě výše uvedeného výsledku zaniká platnost ověření stanoveného měřidla ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky č.262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho další používání by bylo v rozporu se zákonem.

Místo a datum zkoušky: Ve Skutči dne 21.12.2022

Datum vydání: 03.01.2023



Jan Holub
Ing. Jan Holub
vedoucí AMS

Přílohou tohoto osvědčení je Zkušební protokol č. 0018/23 počet stran: 1